

Kreiswerke Cham

-Wasserversorgung-

Kreiswerke Cham · Neubäu am See · Fronauer Str. 53 · 93426 Roding



Entwurf

Geschäftszeiten: Mo. - Do. 08.00 - 16.00 Uhr
Freitag 08.00 - 12.00 Uhr
ansonsten Termin nach Vereinbarung

Sachbearbeiter: Aschenbrenner Johann
Zimmer Nr.:
Telefon: (0 94 69) 9405-101
Fax: (0 94 69) 9405-140
E-Mail: johann.aschenbrenner@lra.landkreis-cham.de

Störsdienst: (0 94 69) 9405-0

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Bitte bei Antwort angeben

Unser Zeichen

40.2/863 – St.

Cham,

27.03.2019

Bekanntgabe der Qualität des zur Verfügung gestellten Trinkwassers auf der Basis der Untersuchungsergebnisse nach § 14 der Trinkwasserverordnung in der aktuell gültigen Fassung

Anlage: Wasseranalyse vom 21.03.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Trinkwasseraufbereitung der Kreiswerke Cham wird das geförderte Wasser aus 8 Tiefbrunnen über dolomitisches Filtermaterial, Semidol Körnung 1, entsäuert und der pH-Wert nach Calcitsättigung entsprechend der Trinkwasserverordnung richtig gestellt.

Die Wasserversorgungsunternehmen sind gehalten den Härtegrad, den Härtebereich sowie die umfassenden Untersuchungen, gemäß Trinkwasserverordnung, bekannt zu geben.

Die Wasserhärte beeinflusst die Dosierung von Wasch- und Reinigungsmittel. Bei härterem Wasser wird mehr bei weicherem Wasser weniger Waschmittel benötigt um den gleichen Reinigungsgrad zu erzielen.


Das von den Kreiswerken Cham gelieferte Wasser hat folgende Eigenschaften:

Gesamthärte: 10,94 °dH (1,95 mmol/l)

Härtebereich: mittel

Die Wasserqualität ist qualitativ und quantitativ einwandfrei und entspricht den Vorschriften der Trinkwasserverordnung.

Mit freundlichen Grüßen


Johann Aschenbrenner